

八丈町一般廃棄物処理施設 維持管理情報 (平成28年度)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第34号。平成22年5月19日公布。)により、改正後の同法第9条の3第6項(平成23年4月1日施行)の規定により、廃棄物処理施設の維持管理情報を下記のとおり公表します。

八丈町住民課

最終更新日:平成29年3月1日

情報の公表期間:平成32年5月31日

施設名	八丈町クリーンセンター													
施設住所	東京都八丈島八丈町大賀郷4341番地1													
平成 28 年度	維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物														
A系 可燃ごみ量 (ton)	-	103.12	145.29	124.22	119.88	133.25	140.41	117.68	209.47	131.46	120.79	104.75	99.81	
B系 可燃ごみ量 (ton)	-	154.96	114.51	139.29	139.09	162.96	103.87	116.79	24.14	129.10	102.78	86.53	146.20	
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定を行った位置	-	A系 焼却炉出口												
測定結果月平均値 ()	800以上	907	881	900	904	903	905	905	911	911	912	915	910	
測定を行った位置	-	B系 焼却炉出口												
測定結果月平均値 ()	800以上	858	868	871	861	864	853	860	878	882	888	891	879	
集塵機に流入する燃焼ガス温度														
測定を行った位置	-	A・B系共通 集塵機入口												
測定結果月平均値 ()	概ね200	167	172	171	173	176	173	172	157	169	170	167	173	
排ガス中の一酸化炭素濃度														
測定を行った位置	-	A・B系共通 集じん器出口ダクト												
測定結果月平均値 (ppm)	100以下	24	18	22	15	20	16	14	14	17	15	17	19	
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日	-	運転毎	運転毎	運転毎	運転毎	運転毎	運転毎	運転毎	運転毎	運転毎	運転毎	運転毎	運転毎	
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度														
排ガスを採取した位置	-	A・B系共通 集じん器出口ダクト												
測定結果	硫黄酸化物月平均値 (ppm)	100以下	21	26	26	15	16	25	24	5.9	20	18	20	
	塩化水素月平均値 (ppm)	430以下	38	53	56	51	51	59	65	28	45	43	43	
	窒素酸化物月平均値 (ppm)	250以下	139	144	135	139	133	135	136	130	129	122	123	
排ガス中のダイオキシン類														
排ガスを採取した位置	-	A・B系共通 集じん器出口ダクト												
運転炉	-	A系炉						B系炉						
排ガスを採取した年月日	-	H28.7.6						H28.7.7						
測定結果を得られた年月日	-	H28.8.10						H28.8.10						
測定結果 (ng-TEQ/m ³)	10以下	0.33						0.11						

排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

平成 28 年度
維持管理状況に関する情報