第 22-125377-141029-800-00086 号

分 析 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　平成26年10月28日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所： 東京支所
電話： (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者　様

郵便番号　100-1498
住　　所　東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号　04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別		
施 設 名					検 体 名	原水	
採水場所	№35　安川ポンプ場原水管(安川水源系)				水　　源		
採 水 日	平成26年10月28日　9:05		採 水 者	佐々木	残留塩素	0.0 mg/l	
天　　候	前 日		気　　温				
	当 日		水　　温		採水区分	他社	持込区分　他社

試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(指標菌)		
大腸菌	0 MPN/100ml	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	0 個/100ml	検出されないこと

備考	
試験期間	平成26年10月28日　～　平成26年10月31日
検査責任者	センター長　大 湊　克 己