



# 水質検査結果書

検体分類	水道水（浄水）	
採水場所	関之戸浄水場管末	
採水年月日	平成28年9月6日（8：25）	
試験項目	水道法水質基準「細菌項目（1項目）」	
項目	測定値	基準値
一般細菌	1 個 /mL	100個 /mL以下
		以下余白
備考	残留塩素濃度：0.4mg/L	
検査方法	平成15年7月22日付厚生労働省告示第261号による	
検査責任者	島しょ保健所八丈出張所副所長	



# 水質検査結果書

検体分類	水道水 (浄水)	
採水場所	末吉出張所	
採水年月日	平成28年9月6日 (8:40)	
試験項目	水道法水質基準「細菌項目 (1項目)」	
項目	測定値	基準値
一般細菌	0 個 /mL	100個 /mL以下
		以下余白
備考	残留塩素濃度 : 0.2 mg/L	
検査方法	平成15年7月22日付厚生労働省告示第261号による	
検査責任者	島しょ保健所八丈出張所副所長	



# 水質検査結果書

検体分類	水道水（浄水）	
採水場所	関之戸浄水場	
採水年月日	平成28年9月6日（8：10）	
試験項目	水道法水質基準「細菌項目（1項目）」	
項目	測定値	基準値
一般細菌	1 個 /mL	100個 /mL以下
		以下余白
備考	残留塩素濃度：0.3mg/L	
検査方法	平成15年7月22日付厚生労働省告示第261号による	
検査責任者	島しょ保健所八丈出張所副所長	