

水質試験検査報告書

依頼日 平成28年10月20日
発行日 平成28年10月25日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別						
施設名					検体名	原水					
採水場所	No.35 安川ポンプ場原水管(安川水源系)				水源						
採水日	平成28年10月20日 7:15		採水者	足立雄大		残留塩素	0.0 mg/L				
天候	前日			気温							
	当日	曇雨		水温			採水区分	他社	持込区分	他社	
試験項目	試験結果		基準値	試験項目	試験結果		基準値				
1	一般細菌			100個/mL以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/L以下		
2	大腸菌			検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブロホルム			0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	アモニウム及びその化合物			0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物			0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物			1mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	カルシウム及びその化合物			0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン			200mg/L以下		
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/L以下		
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物			500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下		
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ			0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/L以下		
18	テトラクロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下		
19	トリクロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類			0.005mg/L以下		
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)			3mg/L以下		
21	塩素酸			0.6mg/L以下	47	pH値			5.8 ~ 8.6		
22	クロロ酢酸			0.02mg/L以下	48	味			異常でないこと		
23	クロホルム			0.06mg/L以下	49	臭気			異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50	色度			5度以下		
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下	51	濁度	0.1度未満		2度以下		
26	臭素酸			0.01mg/L以下	52						
判定	原水検査のため判定致しません。										
備考	濁度実測値:0.007度										
試験期間	平成28年10月20日 ~ 平成28年10月25日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。						
検査責任者	センター長 大湊 克己										

