

# 分析試験検査報告書

依頼日 平成29年03月03日  
発行日 平成29年03月06日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)  
試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター  
福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別				
施設名				検体名	原水			
採水場所	No.35 安川ポンプ場原水管(安川水源系)			水源				
採水日	平成29年3月3日	7:12	採水者	足立雄大	残留塩素			
天候	前日		気温					
	当日		水温		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目			試験結果		基準値			
列プトスポリジウム等(指標菌)								
大腸菌			0 MPN/100mL		検出されないこと			
嫌気性芽胞菌			0 個/100mL		検出されないこと			
備考	濁度実測値:0.000度							
試験期間	平成29年3月3日 ~ 平成29年3月6日							
検査責任者	センター長 大湊 克己							

列プトスポリジウム等(指標菌)及び列プトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

## 水質試験検査報告書

依頼日 平成29年03月03日  
発行日 平成29年03月06日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

## 八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別						
施設名					検体名	原水					
採水場所	No.35 安川ポンプ場原水管(安川水源系)				水源						
採水日	平成29年3月3日		7:12		採水者	足立雄大		残留塩素			
天候	前日				気温			採水区分			
	当日					水温			他社	持込区分 他社	
試験項目	試験結果			基準値	試験項目		試験結果			基準値	
1	一般細菌				100個/mL以下	27	総トリハロメタン				0.1mg/L以下
2	大腸菌				検出されないこと	28	トリクロ酢酸				0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物				0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン				0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物				0.0005mg/L以下	30	ブクロホルム				0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物				0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド				0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物				0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物				1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物				0.01mg/L以下	33	マンガン及びその化合物				0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物				0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物				0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素				0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物				1mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物				200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				10mg/L以下	37	カルシウム及びその化合物				0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物				0.8mg/L以下	38	塩化物イオン				200mg/L以下
13	砒素及びその化合物				1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300mg/L以下
14	四塩化炭素				0.002mg/L以下	40	蒸発残留物				500mg/L以下
15	1,4-ジキサン				0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤				0.2mg/L以下
16	シス-2-ジクロロエチレン及びトランス-2-ジクロロエチレン				0.04mg/L以下	42	ジエオキシ				0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン				0.02mg/L以下	43	2-メチルイソプロパノール				0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン				0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤				0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン				0.01mg/L以下	45	フェノール類				0.005mg/L以下
20	ベンゼン				0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)				3mg/L以下
21	塩素酸				0.6mg/L以下	47	pH値				5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸				0.02mg/L以下	48	味				異常でないこと
23	クロホルム				0.06mg/L以下	49	臭気				異常でないこと
24	ジクロロ酢酸				0.03mg/L以下	50	色度				5度以下
25	ジブクロメタン				0.1mg/L以下	51	濁度	0.1度未満		2度以下	
26	臭素酸				0.01mg/L以下	52					
判定	原水検査のため判定致しません。										
備考	濁度実測値:0.000度										
試験期間	平成29年3月3日				～		平成29年3月6日				
検査責任者	センター長 大湊 克己				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。						