

分析試験検査報告書

依頼日 2019年07月29日
発行日 2019年08月01日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所: 東京支所
電話: (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者 様

郵便番号 100-1498
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別		
施設名				検体名	原水	
採水場所	No.21 根田原1号井戸原水管(奥)			水源		
採水日	2019年7月29日	9:46	採水者	沖山	遊離残留塩素	
					0.0 mg/L	
天候	前日		気温			
	当日		水温			
試験項目		試験結果			採水区分	他社
					持込区分	他社
試験項目		試験結果			基準値	
カプトスポリジウム等(指標菌)						
大腸菌		1.8 MPN/100mL未満			検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	
嫌気性芽胞菌		0 個/100mL			検出されないこと(0 個/100mL)	
備考						
試験期間	2019年7月29日 ~ 2019年8月1日					
検査責任者	センター長 濱田 邦彦					

カプトスポリジウム等(指標菌)及びカプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

分析試験検査報告書

依頼日 2019年07月29日
発行日 2019年08月07日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所：東京支所
電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所	No.22 根田原2号井戸原水管(真ん中)			水源	
採水日	2019年7月29日	9:55	採水者	沖山	遊離残留塩素 0.0 mg/L
天候	前日		気温		
	当日		水温		
試験項目		試験結果		基準値	
大腸菌		1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	
嫌気性芽胞菌		0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)	
備考		色度実測値:0.0度 濁度実測値:0.022度			
試験期間	2019年7月29日 ~ 2019年8月7日				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				

列アトスホ[®]リジウム等(指標菌)及び列アトスホ[®]リジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

分析試験検査報告書

依頼日 2019年07月29日
発行日 2019年08月07日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所：東京支所
電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

依頼社名		東京都八丈町役場		事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所		No.26 八戸5号井戸原水管		水源	
採水日		2019年7月29日	8:40	採水者	沖山
天候		前日		遊離残留塩素	
		当日		0.0 mg/L	
		気温			
		水温		採水区分	
				他社	
				持込区分	
				他社	
試験項目		試験結果		基準値	
ｸﾘﾌﾞｽﾄﾌﾞﾞﾘﾝｼﾞｳﾑ等(指標菌)					
大腸菌		1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	
嫌気性芽胞菌		0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)	
備考		色度実測値:0.2度 濁度実測値:0.026度			
試験期間		2019年7月29日 ~ 2019年8月7日			
検査責任者		センター長 濱田 邦彦			

ｸﾘﾌﾞｽﾄﾌﾞﾞﾘﾝｼﾞｳﾑ等(指標菌)及びｸﾘﾌﾞｽﾄﾌﾞﾞﾘﾝｼﾞｳﾑ等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

分析試験検査報告書

依頼日 2019年07月29日

発行日 2019年08月01日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場	事業種別	
施設名		検体名	原水
採水場所	No.27 寺山1号井戸原水管(浄水池側)	水源	
採水日	2019年7月29日 8:57	採水者	沖山
天候	前日	気温	
	当日	水温	
		遊離残留塩素	0.0 mg/L
試験項目		試験結果	基準値
クロストコリジウム等(指標菌)			
大腸菌		1.8 MPN/100mL未満	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)
嫌気性芽胞菌		0個/100mL	検出されないこと(0個/100mL)
備考			
試験期間	2019年7月29日 ~ 2019年8月1日		
検査責任者	センター長 濱田 邦彦		

クロストコリジウム等(指標菌)及びクロストコリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号平成19年3月30日によります。

分析試験検査報告書

依頼日 2019年07月29日
発行日 2019年08月07日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水质検査登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所: 東京支所
電話: (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者 様

郵便番号 100-1498
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所	No.28 寺山2号井戸原水管(右奥)			水源	
採水日	2019年7月29日	9:08	採水者	沖山	遊離残留塩素 0.0 mg/L
天候	前日		気温		
	当日		水温		
		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目		試験結果		基準値	
大腸菌		1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	
嫌気性芽胞菌		0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)	
備考		色度実測値:0.0度 濁度実測値:0.000度			
試験期間	2019年7月29日 ~ 2019年8月7日				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

分析試験検査報告書

依頼日 2019年07月29日
発行日 2019年08月07日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所：東京支所
電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者 様

郵便番号 100-1498
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所	No.30 大里井戸原水管			水源	
採水日	2019年7月29日	7:45	採水者	沖山	遊離残留塩素 0.0 mg/L
天候	前日		気温		
	当日		水温		
		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目		試験結果		基準値	
大腸菌		1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	
嫌気性芽胞菌		0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)	
備考		色度実測値:0.0度 濁度実測値:0.000度			
試験期間	2019年7月29日 ~ 2019年8月7日				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				

大腸菌、嫌気性芽胞菌等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。