

分析試験検査報告書

依頼日 2019年11月01日

発行日 2019年11月05日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号

建築物飲料水水质検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所: 東京支所

電話: (03) 3671-5941

八丈町公営企業管理者 様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場	事業種別	
施設名		検体名	原水
採水場所	No.29 八戸千鳥井戸原水管(旧八戸浄水場系)	水 源	
採水日	2019年11月1日 9:20	採水者	佐々木
天 候	前日	気 温	
	当日	水 温	
		遊離残留塩素	0.0 mg/L
		採水区分	他社 持込区分 他社
試験項目		試験結果	
クリプトスポリウム等(指標菌)		基準値	
大腸菌	1.8 MPN/100mL未満	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	
嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	検出されないこと(0 個/100mL)	
備考		濁度実測値: 0.000度	
試験期間	2019年11月1日 ~ 2019年11月5日		
検査責任者	センター長 濱田 邦彦		

クリプトスポリウム等(指標菌)及びクリプトスポリウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

分析試験検査報告書

依頼日 2019年11月01日

発行日 2019年11月05日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号

建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 東京支所

電話: (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名		東京都八丈町役場			事業種別		
施設名					検体名		原水
採水場所		No.35 安川ポンプ場原水管(安川水源系)			水源		
採水日		2019年11月1日	8:13	採水者		佐々木	
天気		前日		気温			
		当日		水温			
試験項目				試験結果		基準値	
クリプトスポリジウム等(指標菌)							
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)	
備考		濁度実測値: 0.000度					
試験期間		2019年11月1日 ~ 2019年11月5日					
検査責任者		センター長 濱田 邦彦					

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。