分析試験検査報告書

依頼日　2020年09月10日
発行日　2020年09月14日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所： 東京支所
電話： (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者　様

郵便番号　100-1498
住　　所　東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号　04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別			
施設名				検体名	原水		
採水場所	No.29　八戸千鳥井戸原水管(旧八戸浄水場系)			水源			
採水日	2020年9月10日　9:02	採水者	佐々木	遊離残留塩素	0.0 mg/L		
天候	前日	気温					
	当日	水温		採水区分	他社	持込区分	他社

試験項目	試験結果	基準値
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)		
大腸菌	1.8 MPN/100mL未満	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)
嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	検出されないこと(0 個/100mL)

備考	濁度実測値：0.000度
試験期間	2020年9月10日　～　2020年9月14日
検査責任者	センター長　濱田　邦彦

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)及びｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

第 22-125377-200910-800-00142 号

分析試験検査報告書

依頼日 2020年09月10日
発行日 2020年09月12日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所： 東京支所
電話： (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者 様

郵便番号 100-1498
住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別		
施設名					検体名	原水	
採水場所	№35 安川ポンプ場原水管(安川水源系)				水源		
採水日	2020年9月10日 7:42		採水者	佐々木	遊離残留塩素	0.0 mg/L	
天候	前日		気温				
	当日		水温		採水区分	他社	持込区分	他社

試験項目	試験結果	基準値
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)		
大腸菌	1.8 MPN/100mL未満	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)
嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	検出されないこと(0 個/100mL)

備考	濁度実測値：0.000度
試験期間	2020年9月10日 ～ 2020年9月12日
検査責任者	センター長 濱田 邦彦

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)及びｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。