

分析試験検査報告書

依頼日 2020年10月06日
発行日 2020年10月13日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所	No.29 八戸千鳥井戸原水管(旧八戸浄水場系)			水源	
採水日	2020年10月6日	8:04	採水者	佐々木	遊離残留塩素 0.0 mg/L
天候	前日		気温		
	当日		水温		
			採水区分	他社	持込区分 他社
試験項目			試験結果		基準値
クリプトスポリジウム等					
クリプトスポリジウム			不検出		検出されないこと
ジアルジア			不検出		検出されないこと
クリプトスポリジウム等(指標菌)					
大腸菌			1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)
嫌気性芽胞菌			0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)
備考			濁度実測値：0.188度		
試験期間			2020年10月6日 ~ 2020年10月13日		
検査責任者			センター長 濱田 邦彦		

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

