

水質試験検査報告書

依頼日 2021年05月11日
発行日 2021年05月14日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 東京支所

電話: (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名				東京都八丈町役場				事業種別									
施設名								検体名									
採水場所				No.9 八重根港トイレ(寺山低区系)				水源									
採水日				2021年5月11日 9:10		採水者		沖山		遊離残留塩素							
天候				前日		気温				0.3 mg/L							
				当日		水温				採水区分		他社		持込区分		他社	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値							
1	一般細菌			100個/mL以下	27	総トリハロメタン				0.1mg/L以下							
2	大腸菌			検出されないこと	28	トリクロ酢酸				0.03mg/L以下							
3	トリハロメタン及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ジブロモジクロロメタン				0.03mg/L以下							
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ジクロロホルム				0.09mg/L以下							
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド				0.08mg/L以下							
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物				1mg/L以下							
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	マンガン及びその化合物				0.2mg/L以下							
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物				0.3mg/L以下							
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物				1mg/L以下							
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物				200mg/L以下							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	カルシウム及びその化合物				0.05mg/L以下							
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン			372 mg/L	200mg/L以下							
13	亜硫酸及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウムイオン等(硬度)				300mg/L以下							
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物				500mg/L以下							
15	1,4-ジニトロベンゼン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤				0.2mg/L以下							
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエタノール				0.0001mg/L以下							
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソプロパノール				0.0001mg/L以下							
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤				0.02mg/L以下							
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類				0.005mg/L以下							
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)				3mg/L以下							
21	塩素酸			0.6mg/L以下	47	pH値				5.8 ~ 8.6							
22	クロロ酢酸			0.02mg/L以下	48	味				異常でないこと							
23	クロロホルム			0.06mg/L以下	49	臭気				異常でないこと							
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50	色度				5度以下							
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下	51	濁度				2度以下							
26	臭素酸			0.01mg/L以下	52												
判定		適合: 上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。															
備考																	
試験期間		2021年5月11日 ~ 2021年5月14日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。											
検査責任者		センター長 濱田 邦彦															