

分析試験検査報告書

依頼日 2022年01月27日

発行日 2022年01月31日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所	No.21 根田原1号井戸原水管(真ん中)			水源	
採水日	2022年1月27日	9:05	採水者	沖山	遊離残留塩素 0.0 mg/L
天候	前日		気温		
	当日		水温		
		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目		試験結果		基準値	
大腸菌		1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	
嫌気性芽胞菌		0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)	
備考					
試験期間	2022年1月27日 ~ 2022年1月31日				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

分析試験検査報告書

依頼日 2022年01月27日

発行日 2022年01月31日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所	No.22 根田原2号井戸原水管(奥)			水源	
採水日	2022年1月27日	9:15	採水者	沖山	遊離残留塩素 0.0 mg/L
天 候	前日		気 温		
	当日		水 温		
			採水区分	他社	持込区分 他社
試験項目		試験結果		基準値	
クリプトスポリウム等(指標菌)					
大腸菌		1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	
嫌気性芽胞菌		0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)	
備考					
試験期間	2022年1月27日 ~ 2022年1月31日				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				

クリプトスポリウム等(指標菌)及びクリプトスポリウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

分析試験検査報告書

依頼日 2022年01月27日
発行日 2022年01月31日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所：東京支所
電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.23 根田原3号井戸原水管(道路側)				水源				
採水日	2022年1月27日	9:10	採水者	沖山	遊離残留塩素	0.0 mg/L			
天候	前日		気温		採水区分	他社	持込区分	他社	
	当日		水温						
試験項目			試験結果			基準値			
クリプトスポリジウム等(指標菌)									
大腸菌			1.8 MPN/100mL未満			検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌			0 個/100mL			検出されないこと(0 個/100mL)			
備考									
試験期間 2022年1月27日 ~ 2022年1月31日									
検査責任者 センター長 濱田 邦彦									

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

分析試験検査報告書

依頼日 2022年01月27日
発行日 2022年01月31日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所：東京支所
電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所	No.26 八戸5号井戸原水管			水源	
採水日	2022年1月27日	8:00	採水者	沖山	遊離残留塩素 0.0 mg/L
天候	前日		気温		
	当日		水温		採水区分 他社 持込区分 他社
試験項目		試験結果		基準値	
カプトスポリウム等(指標菌)					
大腸菌		1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	
嫌気性芽胞菌		0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)	
備考					
試験期間	2022年1月27日 ~ 2022年1月31日				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				

カプトスポリウム等(指標菌)及びカプトスポリウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

分析試験検査報告書

依頼日 2022年01月27日
発行日 2022年01月31日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所：東京支所
電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

依頼社名		東京都八丈町役場		事業種別			
施設名				検体名		原水	
採水場所		No.27 寺山1号井戸原水管(浄水池側)		水源			
採水日		2022年1月27日	8:35	採水者		沖山	
天候		前日		気温			
		当日		水温			
試験項目		試験結果		遊離残留塩素			
						0.0 mg/L	
				採水区分		他社	
				持込区分		他社	
				基準値			
クリプトスポリジウム等(指標菌)							
大腸菌		1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌		0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)			
備考							
試験期間		2022年1月27日 ~ 2022年1月31日					
検査責任者		センター長 濱田 邦彦					

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

分析試験検査報告書

依頼日 2022年01月27日

発行日 2022年01月31日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 東京支所

電話: (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者 様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名		検体名	原水		
採水場所	No.28 寺山2号井戸原水管(右奥)			水 源	
採水日	2022年1月27日	8:40	採水者	沖山	
天 候	前日	気温			
	当日	水温	採水区分	他社	持込区分 他社
試験項目	試験結果			基準値	
大腸菌	1.8 MPN/100mL未満			検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	
嫌気性芽胞菌	0 個/100mL			検出されないこと(0 個/100mL)	
備考					
試験期間	2022年1月27日 ~ 2022年1月31日				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				

大腸菌(指標菌)及び大腸菌(指標菌)等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

分析試験検査報告書

依頼日 2022年01月27日

発行日 2022年01月31日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所	No.30 大里井戸原水管			水源	
採水日	2022年1月27日	7:45	採水者	沖山	遊離残留塩素 0.0 mg/L
天候	前日		気温		
	当日		水温		
			採水区分	他社	持込区分
			他社		他社
試験項目			試験結果		基準値
カプトスポリウム等(指標菌)					
大腸菌			1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)
嫌気性芽胞菌			0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)
備考					
試験期間			2022年1月27日 ~ 2022年1月31日		
検査責任者			センター長 濱田 邦彦		

カプトスポリウム等(指標菌)及びカプトスポリウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。