

水質試験検査報告書

依頼日 2022年05月24日

発行日 2022年05月27日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名		東京都八丈町役場		事業種別			
施設名				検体名		給水	
採水場所		No1 永郷管末ドレイン (寺山・旧八戸浄水場系高区管)		水源			
採水日		2022年5月24日	9:45	採水者		沖山	
天候		前日		気温			
		当日		水温			
試験項目		試験結果		基準値		試験項目	
		試験結果		基準値		試験項目	
1	一般細菌	0 個/mL		100個/mL以下	27	総トリハロメタン	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	
3	ホルムアルデヒド及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	トリニシアン及びその化合物	
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	
10	シアン化合物体及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	カルシウム及びその化合物	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下	39	加臭剤、殺菌剤等(揮発)	
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	
16	ジクロロメタン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ	
17	ジクロロエチレン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソブチルアルコール	
18	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	
19	ベンゼン			0.01mg/L以下	45	フェノール類	
20	塩素酸			0.6mg/L以下	46	有機物(TOC)	
21	クロロ酢酸			0.02mg/L以下	47	pH値	
22	クロロホルム			0.06mg/L以下	48	味	
23	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	49	臭気	
24	ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下	50	色度	
25	臭素酸			0.01mg/L以下	51	濁度	
26					52		
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。					
備考		色度実測値：0.44度 濁度実測値：0.000度					
試験期間		2022年5月24日		～		2022年5月27日	
検査責任者		副センター長 今野 英明		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			