

分析試験検査報告書

依頼日 2022年10月20日

発行日 2022年10月24日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲用水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別			
施設名				検体名	原水		
採水場所	No.22 根田原2号井戸原水管(奥)			水 源			
採水日	2022年10月20日	7:28	採水者	沖山	遊離残留塩素	0.0 mg/L	
天 候	前日		気 温				
	当日		水 温		採水区分	他社	持込区分
試験項目		試験結果			基準値		
クリプトスポリジウム等(指標菌)							
大腸菌	1.8 MPN/100mL未満			検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌	0 個/100mL			検出されないこと(0 個/100mL)			
備考							
試験期間	2022年10月20日 ~ 2022年10月24日						
検査責任者	副センター長 今野 英明						

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。