分析試験検査報告書

依頼日　2023年01月18日
発行日　2023年01月20日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

八丈町公営企業管理者　様

郵便番号　100-1498
住　　所　東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号　04996-2-1128

株式会社 江東微生物研究所
本　社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：東京支所
電話：(03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所	No.27　寺山1号井戸原水管(浄水池側)			水源	
採水日	2023年1月18日　8:10	採水者	沖山	遊離残留塩素	0.0 mg/L
天候	前日	気温			
	当日	水温		採水区分	他社　持込区分　他社

試験項目	試験結果	基準値
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)		
大腸菌	1.8 MPN/100mL未満	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)
嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	検出されないこと(0 個/100mL)

備考	
試験期間	2023年1月18日　～　2023年1月20日
検査責任者	副センター長　今野　英明

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)及びｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。