

分析試験検査報告書

1/1

依頼日 2023年07月07日

発行日 2023年07月14日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2 5 5 1 番地 2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場	事業種別	
施設名		検体名	原水
採水場所	No.23 根田原3号井戸原水管(道路側)	水源	
採水日	2023年7月7日 9:45	採水者	足立
天候	前日 当日	気温 水温	
試験項目	試験結果	遊離残留塩素	0.0 mg/L
クリプトスポリジウム等(指標菌)		採水区分	他社 持込区分 他社
大腸菌	1.8 MPN/100mL未満	基準値	
嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	
検出されないこと(0 個/100mL)			
備考			
試験期間	2023年7月7日 ~ 2023年7月14日		
検査責任者	副センター長 今野 英明		

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。