

## 分析試験検査報告書

1/1

依頼日 2023年07月07日

発行日 2023年07月15日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号

建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 東京支所

電話: (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場		事業種別			
施設名			検体名	原水		
採水場所	No.35 安川ポンプ場原水管(安川水源系)		水源			
採水日	2023年7月7日	8:10	採水者	足立		
天候	前日		気温			
	当日		水温			
	採水区分	他社	持込区分	他社		
	試験項目		試験結果	基準値		
	クロコスポリウム等					
	クロコスポリウム		不検出	検出されないこと		
	ゾアゾリア		不検出	検出されないこと		
	クロコスポリウム等(指標菌)					
	大腸菌		1.8 MPN/100mL未満	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)		
	嫌気性芽胞菌		0 個/100mL	検出されないこと(0 個/100mL)		
備考	色度実測値: 0.00度 濁度実測値: 0.000度					
試験期間	2023年7月7日 ~ 2023年7月15日					
検査責任者	副センター長 今野 英明					

クロコスポリウム等(指標菌)及びクロコスポリウム等の検査方法は、健水発第0330006号平成19年3月30日によります。