

分析試験検査報告書

依頼日 2024年01月17日

発行日 2024年01月20日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号

建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場	事業種別	
施設名		検体名	原水
採水場所	No.30 大里井戸原水管	水源	
採水日	2024年1月17日 8:42	採水者	沖山
天候	前日	気温	
	当日	水温	
試験項目		試験結果	基準値
クリプトスポリジウム等(指標菌)			
大腸菌		1.8 MPN/100mL未満	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)
嫌気性芽胞菌		0 個/100mL	検出されないこと(0 個/100mL)
備考			
試験期間	2024年1月17日 ~ 2024年1月20日		
検査責任者	副センター長 今野 英明		

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。