

## 水質試験検査報告書

依頼日 2026年01月16日  
発行日 2026年01月20日水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

八丈町公営企業管理者

様

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6  
電話 (03)3672-1251(代)  
試験所 株式会社 江東微生物研究所  
環境分析センター  
福島県いわき市好間工業団地4-18  
電話 (0246)36-8558  
取扱営業所: 東京支所  
電話: (03)3671-5941

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	給水			
採水場所	No.7 藍ヶ江港シャワー場(安川水源系管末)				水源				
採水日	2026年1月16日 8:00		採水者	武田 卓弥		遊離残留塩素	0.4 mg/L		
天候	前日			気温					
	当日			水温			採水区分	他社	持込区分
試験項目	試験結果		基準値		試験項目	試験結果		基準値	
1 一般細菌	0 個/mL		100個/mL以下		27 総トリハロメタン	0.001 mg/L		0.1mg/L以下	
2 大腸菌	不検出		検出されないこと		28 トリクロ酢酸	0.003 mg/L未満		0.03mg/L以下	
3 ホルモン及びその化合物	0.003mg/L以下		0.003mg/L以下		29 プロモジクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.03mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.0005mg/L以下		30 プロホルム	0.001 mg/L		0.09mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満		0.08mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		32 亜鉛及びその化合物			1mg/L以下	
7 砒素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		33 フェニル及びその化合物			0.2mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.02mg/L以下		34 鉄及びその化合物			0.3mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.04mg/L以下		35 銅及びその化合物			1mg/L以下	
10 シアン化合物及び塩化シアン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		36 ナトリウム及びその化合物			200mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		10mg/L以下		37 フッ素及びその化合物			0.05mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.8mg/L以下		38 塩化物イオン	19.9 mg/L		200mg/L以下	
13 砒素及びその化合物	1mg/L以下		1mg/L以下		39 硫酸カルシウム等(硬度)			300mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.002mg/L以下		40 蒸発残留物			500mg/L以下	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.05mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下	
16 2,4,6-トリクロロフェノール及び2,4,6-トリクロロフェノール	0.04mg/L以下		0.04mg/L以下		42 ジェオスミン			0.0001mg/L以下	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.02mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/L以下	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		44 非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		45 フェノール類			0.005mg/L以下	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		46 有機物(TOC)	0.4 mg/L		3mg/L以下	
21 塩素酸	0.06 mg/L未満		0.6mg/L以下		47 pH値	7.8		5.8 ~ 8.6	
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下		48 味	異常なし		異常でないこと	
23 クロホルム	0.001 mg/L未満		0.06mg/L以下		49 臭気	異常なし		異常でないこと	
24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満		0.03mg/L以下		50 色度	0.5 度未満		5度以下	
25 ジプロモクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.1mg/L以下		51 濁度	0.1 度未満		2度以下	
26 臭素酸	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		52				
判定	適合: 上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。								
備考	色度実測値: 0.08度 濁度実測値: 0.006度								
試験期間	2026年1月16日 ~ 2026年1月20日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
検査責任者	センター長 岩澤 潤一								