分析試験検査報告書

依頼日 2024年10月07日
発行日 2024年10月16日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

八丈町公営企業管理者 様

郵便番号 100-1498
住　　所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

株式会社 江東微生物研究所
本　社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所： 東京支所
電話： (03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所	№21 根田原1号井戸原水管(真ん中)			水源	
採水日	2024年10月7日 8:40	採水者	武田 卓弥	遊離残留塩素	0.0 mg/L
天候	前日	気温			
	当日	水温		採水区分	他社 持込区分 他社

試験項目	試験結果	基準値
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)		
大腸菌	1.8 MPN/100mL未満	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)
嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	検出されないこと(0 個/100mL)

備考	
試験期間	2024年10月7日 ～ 2024年10月16日
検査責任者	センター長 岩澤 潤一

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)及びｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。