

依頼日 2025年07月03日
発行日 2025年07月14日

様

電話：(03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	給水			
採水場所	No.1 永郷管末ドレン(寺山・旧八戸浄水場系高区管末)				水源				
採水日	2025年7月3日		9:25	採水者	武田 卓弥	遊離残留塩素	0.1 mg/L		
天 候	前 日			気 温					
	当 日			水 温		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目		試験結果		基準値	試験項目	試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/mL		100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.018 mg/L		0.1mg/L以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.003 mg/L未満		0.03mg/L以下
3	ホルムアルデヒド及びその化合物	0.0003 mg/L未満		0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満		0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.018 mg/L		0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L		0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満		0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.043 mg/L		1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.004 mg/L		0.01mg/L以下	33	7価クロム及びその化合物	0.01 mg/L未満		0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.05 mg/L		0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満		0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満		1mg/L以下
10	シアン化合物及び塩化シアン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	78.6 mg/L		200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.76 mg/L		10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09 mg/L		0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	121.1 mg/L		200mg/L以下
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L		1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	114 mg/L		300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満		0.002mg/L以下	40	蒸気残留物	419 mg/L		500mg/L以下
15	1,4-ジシロキサン	0.005 mg/L未満		0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満		0.2mg/L以下
16	シスL,2-ジクロロエチレン及びトランスL,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.04mg/L以下	42	ジエオキシ	0.000001 mg/L未満		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満		0.00001mg/L以下
18	テトラクロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満		0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3 mg/L未満		3mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L未満		0.6mg/L以下	47	p H値	8.1		5.8 ～ 8.6
22	クロ酢酸	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム	0.001 mg/L未満		0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満		0.03mg/L以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.1mg/L以下	51	濁度	0.1 度		2度以下
26	臭素酸	0.002 mg/L		0.01mg/L以下	52				
判定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。								
備考	色度実測値：0.39度 濁度実測値：0.113度								
試験期間	2025年7月3日 ～ 2025年7月14日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
検査責任者	センター長 岩 澤 潤 一								